



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026.08.13 № 11/1472

танай _____ -ны № _____ -т

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн А блокийн 4-р давхрын вакум хагалгааны өрөөний агааржуулалтын системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангаж, засвар үйлчилгээнд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 08 дугаар сарын 14-ны 16.00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 5 давхар

Хавсралт.... хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

143262340

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны 28 дугаар сарын 13-ны
өдрийн 14/11/22 тоот албан бичгийн хавсралт

ХАГАЛГААНЫ ӨРӨӨНИЙ АГААРЖУУЛАЛТ

ATA9996 9077
9023050128

2.1 Гүйцэтгэгч нь УНТЭ-ийн А блокийн 4-р давхрын вакум хагалгааны өрөөний агааржуулалтын системийн найдвартай, доголдолгүй, аюулгүй ажиллагааг хангаж, засвар үйлчилгээ үзүүлнэ.

2.2 Агаар боловсруулах тоног төхөөрөмжийн найдвартай, доголдолгүй, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах хүрээнд доорхи засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

-Гүйцэтгэгч Мэс заслын өрөө болон бусад өрөөний темпратурыг +18-23 градусыг захиалагчын хүссэн темпратурт бариулах чийгшлийг 40-60% д заавал бариулах бариулаагүй тохиолдолд ажлыг хийж гүйцэтгэсэн гэж үзэхгүй.

-Төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ

-Эвдрэл гэмтлийн үеийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх

-Тодорхой давтамжтай солигддог хугацаат болон төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний үед хэрэглэгдэх сэлбэг хэрэгслийг гүйцэтгэгч даан захиалагчид нийлүүлэх

-Сэлбэгийн захиалгат нийлүүлэлт хийх

2.3 Төлөвлөгөөт засварын үед дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд

Цогц үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:

№	Хийгдэх ажил, үйлчилгээ	Хугацаа	Тайлбар
1	Ерөнхий үзлэг шалгалт	Улирал тутам	Системийн бүх хэсгийн үзлэг шалгалт
2	Цэвэрлэгээ үйлчилгээ	Улирал тутам	Эд ангиудын тоосжилт, бохирдолыг шалгаж цэвэрлэх
3	Шүүлтүүр солих	Улирал тутам	График төлөвлөгөөний дагуу хугцааат шүүлтүүрийг хэсэгчлэн солих
4	Засвар үйлчилгээ	Дуудлагаар	Төхөөрөмжид эвдрэл гэмтэл үүссэн тохиолдолд нэн яаралтай ирж оношилгоо үйлчилгээ хийж, хэвийн ажиллагаанд оруулна.
5	Сэлбэгийн хангалт	Захиалгын дагуу	Төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл үүсэж, сэлбэг солих шаардлагатай болсон үед нэмэлт гэрээний дагуу хангалтыг хийж гүйцэтгэнэ.

Техникийн тодорхойлолт

1. Хэмжээ: 650 × 800 × 1900 мм (Урт × Өргөн × Өндөр)

2. Дуу чимээ: 60 дБ-ээс доош

3. Конденсат (хаягдал) ус: Ойролцоогоор өдөрт 10 литр-ээс бага, өөрөө урсгалын (gravity drainage) ус зайлуулах системтэй байх

4. Цахилгаан тэжээл: 220Вт

5. Хүйтэн усны холболт:

-Оролт/гаралтын хоолойн хэмжээ: DN32

-Орох усны температур: 7°C-ээс их

-Буцах усны температур: 12°C- ээс бага

6. Хөргөх хүчин чадал: 19-23 кВт

7. Удирдлага: Тогтмол температур, тогтмол чийгшлийн автомат удирдлагатай, дэлгэцтэй байх

8. Шүүлтүүр: Анхан шатны (Primary) + өндөр үр ашигтай (HEPA/High Efficiency) шүүлтүүртэй байх

9. Өрөөний темпратурыг 16-23 хэмд тогтвортой барих

10. Агаар боловсруулах хүчин чадал: 3000-3800 мкуб/цаг

----- ооОООоо -----