

## УСНЫ ТООЛУУР ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**Зориулалт:** Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багт байрлах “МОНГОЛПРОСЦЕТМЕТ” ТӨҮГ-ийн харьяа “Шижир-Алт” АҮ-ийн Ил уурхайн болон уурын зуухны цэвэр ус татах хэсэгт ашиглана.

### Тавигдах шаардлага:

1. Хүйтэн усны Ø219мм тоолуур
  - Загвар: MFE600 дүйцхүйц
  - Диаметр: DN250
  - Нарийвчлал: ±0,5% /Хэмжих хязгаарын/
  - Ашиглах орчны температур: /-20 х 60/ ОС
  - Тэжээл: /100 х 240/ В, хувьсах гүйдлийн, 24 В, тогтмол гүйдлийн, 3.6 В, батарей
  - Гаралтын дохио: /4 х 20/мА, тогтмол гүйдлийн, /4 х 20/мА, тогтмол гүйдлийн + Hart, RS485 MODBUS RTU, Давтамж, Импульс
  - Хамгаалалтын анги: IP65 /Ерөнхий загвар/, IP68 /Усны хамгаалалттай/
2. Хүйтэн усны Ø50мм тоолуур
  - Загвар: /LXLC дүйцхүйц
  - Диаметр: DN50
  - Нарийвчлал: ±0,5% /Хэмжих хязгаарын/
  - Ашиглах орчны температур: /-20 х 60/ ОС
  - IP68 /Усны хамгаалалттай/ байна.

### Үзүүлэлт:

№	Нэр	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Тоо, ширхэг	Жишиг зураг
1	Усны тоолуур	Ø50мм механик /LXLC	ш	3	
2	Цэвэр усны тоолуур	Ø219мм электрон батариатай	ш	2	