

Цахилгаан үүсгүүр техникийн тодорхойлолт

Зориулалт: Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багт байрлах “МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ын харьяа “Шижир-Алт” АҮ-ийн Авто баазын хэсгийн засвар үйлчилгээнд ашиглана.

Тавигдах шаардлага:

- Цахилгаан үүсгүүр нь шинэ байх.
- Техник тоног төхөөрөмжийн засварт ашиглах 220В тогтмол гүйдлийн гагнуурын тэжээл генератор хэлбэрээр ашиглах.
- Ашиглалтын дэвтэр, паспорт зэрэгтэй байна.
- Доорх техникийн үзүүлэлтүүдийг хангасан байна.

Үзүүлэлт

Модель	Honda GX 390 дүйцхүйц
Хүчдэл	220В/50Гц
Хүчин чадал, хэвийн/дээд (Вт)	5000-7500Вт
Тогтмол гүйдлийн гаралт	12В/8А
Шатахууны савны багтаамж (л)	10
Шатахуун зарцуулалт (л/цаг)	2.5
Тасралтгүй ажиллах хугацаа (цаг)	4
Жин (кг)	60-80
Асаалтын систем	Гар
Тосны дохиолол	Байх
Аваарын таслагч, хувьсах гүйдлийн	Байх
Аваарын таслагч, тогтмол гүйдлийн	Байх
Дохиололын гэрэл	Байх
Жишиг зураг	