

МРЦМ/20250601060

**/КТПН-400кВа/ 10/04-ын их засварын техникийн тодорхойлолт**

/ Трансформатор 400кВа 10/04кВ их засвар/

**Зориулалт:**Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багт байрлах “МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ын харьяа “Шижир-Алт” АҮ-ийн Ил уурхайн цахилгаан хангамжинд хэрэглэх трансформатор засах.

**Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл:**

- Чадал: 400кВа
- ОХУ үйлвэрлэгдсэн
- Хүчдэл:10/04кВ

**Тавигдах шаардлага:**

Трансформаторын өндөр болон нам талын 1 фазын ороомог тасарсан учир бүрэн задалж уг ороомгуудыг сэргээн засварлах, шингэн нэмэх хэвийн ажиллагааг ханган хүлээлгэж өгнө.

№	Нэр	Марк, төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Трансформатор	400кВа 10/04кВ	ш	1