

Тендерийн нэр: Тоосго
Тендерийн дугаар: МРЦМ/20250602205

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Уурын болон усан халаалтын зуухны гадна дотор өрлөг дулаалгын ажилд хэрэглэнэ.	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оноос хойш үйлдвэрлэсэн	Нийцсэн байх
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Халуун нөхцөл +1200 ⁰ С...+1800 ⁰ С	Нийцсэн байх
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Тодорхой нарийн заалт шаардахгүй	
Хадгалалтын хугацаа	Хадгалалтын хугацаа 6 сар	Нийцсэн байх
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Гал тэсвэртэй шавар, галын цемент	
Сав, баглаа боодол	Сав баглаа боодолтой, тээвэрлэлтэнд тэсвэртэй хагарч бутрахгүй байх	Нийцсэн байх

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Галын тоосго ШБ-8	Нийцсэн байх
Зориулалт, ашиглалт	Дулаан үйлдвэрлэх зуухны гадна болон дотор өрлөг дулаалгын ажилд ашиглана.	KE-25/14, KBTC-20/150 маркийн зууханд ашиглана.
Стандарт, нийцэл	ГОСТ8691-73 шаардлагыг хангасан байх.	Нийцсэн байх
Хүчин чадал	Шаталтын бат бэх -15-23 Н/мм ² дулаан дамжуулалт - 0,84-1,28 Вт/м ⁰ С Ус шингээх чадвар - 7 %-ийн түвшинд	Тэнцүү байх
Хэмжээ	250х124х65 мм	Нийцсэн байх
Жин	3,8 кг	Тэнцүү байх
Дагалдах иж бүрдэл	Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторын дүгнэлт	Шаардана
Зураг, загвар хийц		Зургийн дагуу
Ашиглах гарын авлага, заавар	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Ашиглах цахим хуудас, холбоос	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	Гарал үүслийн гэрчилгээ	Шаардлагатай
Нийлүүлэлтийн хуваарь	2025 оны 2-р улирал	1000 ш