

Тендерийн дугаар: МРЦМ20250602128

Тендерийн нэр. Вакум насос.

“Техникийн тодорхойлолт”

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Хайлуур жоншны хүдрийн далд уурхай	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оны эхний улиралаас хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ бараа байх	-
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Кемпийн барилгад	-
Баталгаат хугацаа	Ашиглалтын 6 сарын хугацаанд	шаардана
Хүлээн авах цэг	“Бор-Өндөр” УБҮ	-
Хүлээн авах тоо	4 ширхэг	

Техникийн тусгай шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Вакум насос.	
Зориулалт, ашиглалт	Ажилчдын амрах байр ,гал тогооны барилгын халаалтын шугаманд хэрэглэнэ.	-
Стандарт, нийцэл	9 баг даралт даах чадвартай.	Нийцсэн байх
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	- Нийлүүлэгч нь барааны ашиглалтын нөхцөлд заавар, зөвлөлгөө өгөх, чанар, стандартад баталгаа гаргаж өгөх үүрэгтэй. - Ашиглалтын хугацаанд гарах доголдол, барааний шинж чанараас үүдэлтэй ашиглалтын нөхцлийг хангахгүй байх аливаа эрсдэл учирвал нийлүүлэгч сольж өгөх үүрэг хүлээх	Нийцсэн байх

Вакум насосны техникийн үзүүлэлт:

1	Үзүүлэлт	Тоо хэмжээ
2	Модель	PW-175EA
3	Чадал /вт	125
4	Шахалт /метр	11
5	Бүтээл /м3/цаг	2,1

6	Даралт /bar	4
7	Сорох гүн /метр	9

Вакум насосны бодит байдлын зураг

wilo

