

Тендерийн нэр: Дулаалгын материал

Тендерийн дугаар: МРЦМ/20250602203

Техникийн тодорхойлолт

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Төрөл, марк, эдийн дугаар	Хэм-жих нэгж	Тоо хэм- жээ	Тайлбар
1	Галын цемент	CA -50 A-600	тн	3,5	Шинэ үйлдвэрлэгдсэн байх
2	Асбестон олс	WB-AF3901	кг	50	Шинэ үйлдвэрлэгдсэн байх
3	Галд тэсвэртэй нунтаг	Шамотны нунтаг	тн	3	Шинэ үйлдвэрлэгдсэн байх

1. Галын цемент

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны ерөнхий шаардлага Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Уурын зуухнуудын галын хотлын өрлөг дулаалга, галд тэсвэртэй нунтагтай хольж галд тэсвэртэй бетон болгож хэрэглэнэ.	Нийцсэн байх
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх	Нийцсэн байх
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Дулааны станцд, зуухны галын хотолд +900°C... +1200°C	Нийцсэн байх
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Байгал орчинд хор нөлөөгүй	Нийцсэн байх
Хадгалалтын хугацаа	Хадгалалтын хугацаа 6 сар	Нийцсэн байх
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Галын шавар, галд тэсвэртэй нунтаг	Нийцсэн байх
Сав, баглаа боодол	Тээвэрлэлтийн үед гэмтэж цоорхооргүй бат бөх савалгаатай байх	Нийцсэн байх

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Галын цемент CA -50, A-600	Тэнцүү байх
Зориулалт, ашиглалт	ОХУ-д үйлвэрлэгдсэн КЕ-25/14 маркийн зуухны галын хотлын бетон, өрлөгт ашиглана.	Тэнцүү байх
Үйлдвэрлэсэн улс (үйлдвэр)	БНХАУ-ын улсын үйлдвэрийн	Тэнцүү байх
Стандарт, нийцэл	Галд тэсвэртэй, өндөр температуртай орчинд ашиглахад тохирхоор чанартай, барьцалдуулах чадвар сайн, ГОСТ8691-73 шаардлага хангасан.	Тэнцүү байх
Хүчин чадал	Хөнгөнцагаан /AL2O3/-50-52 % Кальцийн моноалинум /CA /-36-38 % Цахиур / SiO / -2-3.5% Төмөр / Fe2O3 / -7-10 %	Тэнцүү байх
Жин	50 кг	Тэнцүү байх
Дагалдах иж бүрдэл	Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторын дүгнэлт	Тэнцүү байх

Зураг, загвар хийц		Тэнцүү байх
Ашиглах гарын авлага, заавар	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Ашиглах цахим хуудас, холбоос	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	Гарал үүслийн гэрчилгээ	Шаардлагатай

2. Асбестон олс

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны ерөнхий шаардлага Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Уурын зуухнуудын нүүрс шидэгчийн нягтруулга, уурын шугам хоолойн дулаалгад дулаан тусгаарлах зорилгоор хэрэглэнэ.	Нийцсэн байх
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх	Нийцсэн байх
Ашиглах /ажиллах/ орчин	+500°C.. +550°C	Нийцсэн байх
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Байгал орчинд хор нөлөөгүй	Нийцсэн байх
Хадгалалтын хугацаа	Хадгалалтын хугацаа 6 сар	Нийцсэн байх
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Галын шавар, галд тэсвэртэй нунтаг	Нийцсэн байх
Сав, баглаа боодол	Тээвэрлэлтийн үед гэмтэж цоорхооргүй бат бөх савалгаатай, хуванцар нэхмэл ууттай байх	Нийцсэн байх

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Асбестон олс / дөрвөлжин /	Тэнцүү байх
Зориулалт, ашиглалт	ОХУ-д үйлвэрлэгдсэн КЕ-25/14 маркийн зуухны галын хотлын бетон, өрлөгт ашиглана.	Тэнцүү байх
Үйлдвэрлэсэн улс (үйлдвэр)	БНХАУ-ын улсын үйлдвэрийн	Тэнцүү байх
Стандарт, нийцэл	Гадна талдаа асбестон утсаар сүлжсэн, дотор тал нь асбес утас эсвэл бусад эслэгээр дүүргэсэн	Тэнцүү байх
Хүчин чадал	12 мм	Тэнцүү байх
Жин	10 кг	Тэнцүү байх
Дагалдах иж бүрдэл	Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан барим бичиг	Тэнцүү байх

Зураг, загвар хийц		Тэнцүү байх
Ашиглах гарын авлага, заавар	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Ашиглах цахим хуудас, холбоос	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	Гарал үүслийн гэрчилгээ	Шаардлагатай

3. Галд тэсвэртэй нунтаг

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны ерөнхий шаардлага Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Уурын зуухнуудын галын хотлын өрлөг дулаалга, галд тэсвэртэй нунтагтай хольж галд тэсвэртэй бетон болгож хэрэглэнэ.	Нийцсэн байх
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх	Нийцсэн байх
Ашиглах /ажиллах/ орчин	+1600°C.. +1750°C	Нийцсэн байх
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Байгал орчинд хор нөлөөгүй	Нийцсэн байх
Хадгалалтын хугацаа	Хадгалалтын хугацаа 6 сар	Нийцсэн байх
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Галын шавар, галын цемент	Нийцсэн байх
Сав, баглаа боодол	Тээвэрлэлтийн үед гэмтэж цоорхооргүй бат бөх савалгаатай байх	Нийцсэн байх

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Галд тэсвэртэй нунтаг / шамотны /	Тэнцүү байх
Зориулалт, ашиглалт	ОХУ-д үйлвэрлэгдсэн КЕ-25/14 маркийн зуухны галын хотлын бетон цутгалтанд ашиглана.	Тэнцүү байх
Үйлдвэрлэсэн улс (үйлдвэр)	БНХАУ-ын улсын үйлдвэрийн	Тэнцүү байх
Стандарт, нийцэл	ГОСТ23619-79 дүйцэхүйц шаардлагыг хангасан байх	Тэнцүү байх
Хүчин чадал	Нягтрал 2 г/см ³ -с ихгүй Химийн найрлага: MgO>80, SiO ₂ <4, Fe ₂ O ₃ <4, CaO<5	Тэнцүү байх
Хэмжээ	15-20 мм	
Жин	40 кг	Тэнцүү байх
Дагалдах иж бүрдэл	Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан барим бичиг	Тэнцүү байх

Зураг, загвар хийц		Тэнцүү байх
Ашиглах гарын авлага, заавар	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Ашиглах цахим хуудас, холбоос	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	Гарал үүслийн гэрчилгээ	Шаардлагатай