

Тендерийн дугаар: ЭКМ/20260602143

Тендерийн нэр: Цахилгаан соронзон усны тоолуурын удирдлагын самбар

### Техникийн тодорхойлолт


Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Цахилгаан соронзон усны тоолуур	
Зориулалт, ашиглалт	Унд ахуй болон технологийн хэрэглээний усны зарцуулалтыг хэмжих	
Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 оноос хойш үйлдвэрлэсэн байх	Шаардлагатай
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Орчны температур -40~40°C хүртэлх, дотор, гадна суурилуулалт	Шаардлагатай
Урсгалын чиглэл	Нэг чиглэлтэй	Шаардлагатай
Суурилуулалт	Босоо/хэвтээ байрлалтай.	Шаардлагатай
Стандарт, нийцэл	Нийлүүлэх бараанд төрөл марк, эдийн дугаарыг үзүүлсэн, техникийн баримт бичиг, гэрчилгээтэй, үйлдвэрлэгч байгууллагын паспорт сертификаттай байх.	Шаардлагатай
Баталгаат хугацаа	1 жилийн баталгаатай байх	Шаардлагатай
Нийлүүлэлтийн шаардлага	Шинэ, өмнө ашиглагдаагүй байх	Шаардлагатай
Сав, баглаа боодол	Тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн анхны савлагаатай байх	Шаардлагатай

Техникийн тусгай шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Материал	Зэвэрдэггүй ган	Шаардлагатай
Дэлгэц	Урсгалын заалт, нийт заалт, системийн сигнал, шугамын сигнал.	Шаардлагатай
Хамгаалалт	Тоос, усны IP68	Шаардлагатай
Буцаах хавхлага	Нэг чигийн хавлага	Шаардлагатай
Кабелын урт	10м≤	Шаардлагатай
Жин	3.0кг	
Дагалдах иж бүрдэл	Сигналын кабель, хяналтын дэлгэц, усны тоолуурын их бие, шугамд суурилуулах хаалт	Шаардлагатай

Зураг, загвар хийц		Дүйцэхүйц
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
Ашиглах цахим хуудас, холбоос	<a href="https://www.klflow.com/product/">https://www.klflow.com/product/</a>	

Техникийн үзүүлэлт, шаардлагатай тоо ширхэг:

№	Төрөл	Диаметр, мм	Тоо	Хэмжэ э	Ажлын хэм	Ажлын даралт	Гаралтын сигнал	Нарийвчлал
1	Цахилгаан соронзон усны тоолуур, хяналтын дэлгэцийн хамт	500	1	ш	0~60°C	0~1.6мПа	TRX±, RS485, 4~20mA	±1.0%
2		300	1	ш	0~60°C			
3		200	2	ш	0+150°C			
4		400	1	ш	0~60°C			