



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026. 10. 12 № 11766
танай _____ -ны № _____ -т

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн мэдээгүйжүүлэг хагалгааны нэгдсэн тасгийн 4 давхрын 6 болон 7 дугаар хагалгааны өрөөнүүдэд агааржуулалтын тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 10 дугаар сарын 16-ны 11:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Мэйл хаяг: o.shinetulga@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 5 давхар

Хавсралт 1 хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

142262425

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны 10 дугаар сарын 16-ны
өдрийн 11766 дугаар албан бичгийн хавсралт



Эмнэлгийн хагалгааны өрөөний зориулалтын агаар цэвэршүүлэлт болон
хөргөлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалтын ажлын үнийн санал авах тухай

Төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт:

1. Хэмжээ: 650 × 800 × 1900 мм (Урт × Өргөн × Өндөр)
2. Дуу чимээ: 60 дБ
3. Конденсат (хаягдал) ус: Ойролцоогоор өдөрт 10 литр, өөрөө урсгалын (gravity drainage) ус зайлуулах системтэй.
4. Цахилгаан тэжээл: 220Вт
5. Хүйтэн усны холболт:
 - * Оролт/гаралтын хоолойн хэмжээ: DN32
 - * Орох усны температур: 7°C
 - * Буцах усны температур: 12°C
6. Хөргөх хүчин чадал: 19 кВт
7. Удирдлага: Тогтмол температур, тогтмол чийгшлийн автомат удирдлагатай, 7 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэцтэй.
8. Шүүлтүүр: Анхан шатны (Primary) + өндөр үр ашигтай (HEPA/High Efficiency) шүүлтүүртэй.
9. 2 төрлийн шүүлтүүртэй 1 нь жилд 1 удаа солино нөгөөх нь 2 сар тутамд солино
10. Өрөөний температурыг 16-23 хэмд тогтвортой барих
11. Агаар боловсруулах хүчин чадал: 3000-3800 мкуб/цаг

Дээрх техникийн үзүүлэлт бүхий тоног төхөөрөмжийг суурилуулахад:

P50 шугам 5 метр, PPR хоолой 50 метр Крант 4, Дундын хаалт 4, Тройник 6, Дундын муфт 18, Булан 15, өндөр даралт бүхий Вакум насос 2, Цахилгааны утас 8 метр шаардлагатай бөгөөд 2 ширхэг Эмнэлгийн хагалгааны өрөөний зориулалтын агаар цэвэршүүлэлт болон хөргөлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалтын ажлын хөлсийг багтаан үнийн санал ирүүлнэ үү.

----- ooOOOoo -----